

Festgelegte Richtwerte vom Ausschuss für Innenraumrichtwerte (AIR)

Name	CAS-Nr.	Jahr ^[2]	RW II	RW I	Einheit	Anmerkung ^[3]
Aldehyde						
Acrolein	107-02-8	2025	12	6,0	µg/m³	
Formaldehyd	50-00-0	2016	-	0,10	mg/m³	
Acetaldehyd	75-07-0	2013	1,0	0,10	mg/m³	
2-Furaldehyd	98-01-1	2011	0,10	0,010	mg/m³	
Benzaldehyd	100-52-7	2010	0,20	0,020	mg/m³	V
Σ C ₄ -C ₁₁ Aldehyde ^[1]	diverse ^[1]	2009	2,0	0,10	mg/m³	G
Aliphatische Kohlenwasserstoffe						
Σ C ₉ -C ₁₄ -Alkane / Isoalkane ^[1]	diverse ^[1]	2005	2,0	0,20	mg/m³	G
Alkohole						
1-Propanol	71-23-8	2022	46	14	mg/m³	
Methanol	67-56-1	2022	40	13	mg/m³	60 min
2-Propanol	67-63-0	2021	45	22	mg/m³	
Propan-1,2-diol	57-55-6	2017	0,60	0,060	mg/m³	
1-Butanol	71-36-3	2014	2,0	0,70	mg/m³	
2-Ethylhexanol	104-76-7	2013	1,0	0,10	mg/m³	V, S
Benzylalkohol	100-51-6	2010	4,0	0,40	mg/m³	
Aromatische Kohlenwasserstoffe						
Σ C ₇ -C ₈ Alkylbenzole	diverse ^[1]	2016	1 ^[1]	1 ^[1]	-	G, R
Toluol	108-88-3	2016	3,0	0,30	mg/m³	
Σ Xylole	diverse ^[1]	2015	0,80	0,10	mg/m³	G
Σ Naphthalin und Naphthalin-ähnliche Verb.	diverse ^[1]	2013	30	10	µg/m³	G
Ethylbenzol	100-41-4	2012	2,0	0,20	mg/m³	
Σ C ₉ -C ₁₅ Alkylbenzole	diverse ^[1]	2012	1,0	0,10	mg/m³	G
Σ Kresole	diverse ^[1]	2012	50	5,0	µg/m³	G
Phenol	108-95-2	2011	0,20	0,020	mg/m³	
Styrol	100-42-5	1998	0,30	0,030	mg/m³	
Carbonsäuren						
Methansäure	64-18-6	2023	1,0	0,51	mg/m³	
Ethansäure	64-19-7	2023	3,7	1,3	mg/m³	
Propansäure	79-09-4	2023	1,6	0,78	mg/m³	
Ester						
Methylmethacrylat	80-62-6	2021	2,1	1,1	mg/m³	
Ethylacetat	141-78-6	2014	6,0	0,60	mg/m³	
Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP)	115-96-8	2002	50	5,0	µg/m³	

Glykole / Glykolether / Glykolester							
2-Phenoxyethanol	122-99-6	2018	0,10	0,030	mg/m ³		
Ethylenglykolmonomethylether (EGME)	109-86-4	2013	0,20	0,020	mg/m ³		
Diethylenglykolmethylether (DEGME)	111-77-3	2013	6,0	2,0	mg/m ³	V	
Diethylenglykoldimethylether (DEGDME)	111-96-6	2013	0,30	0,030	mg/m ³		
Ethylenglykolmonoethylether (EGEE)	110-80-5	2013	1,0	0,10	mg/m ³		
Ethylenglykolmonoethyletheracetat (EGEEA)	111-15-9	2013	2,0	0,20	mg/m ³	V	
Diethylenglykolmonoethylether (DEGEE)	111-90-0	2013	2,0	0,70	mg/m ³	V	
Ethylenglykolbutylether (EGBE)	111-76-2	2013	1,0	0,10	mg/m ³		
Ethylenglykolbutyletheracetat (EGBEA)	112-07-2	2013	2,0	0,20	mg/m ³	V	
Diethylenglykolbutylether (DEGBE)	112-34-5	2013	1,0	0,40	mg/m ³	V	
Ethylenglykolhexylether (EGHE)	112-25-4	2013	1,0	0,10	mg/m ³		
2-Propylenglykol-1-methylether (2PG1ME)	107-98-2	2013	10	1,0	mg/m ³		
Dipropylenglykol-1-methylether (D2PGME)	34590-94-8	2013	7,0	2,0	mg/m ³	V, S	
2-Propylenglykol-1-ethylether (2PG1EE)	1569-02-4	2013	3,0	0,30	mg/m ³		
2-Propylenglykol-1-tertbutylether (2PG1tBE)	57018-52-7	2013	3,0	0,30	mg/m ³		
Default-Wert: Glykolether ^[1]	diverse ^[1]	2013	0,050	0,0050	ppm	V, [4]	
Σ Glykolether	diverse ^[1]	2013	1 ^[1]	1 ^[1]	-	R	
Halogenkohlenwasserstoffe							
Polychlorierte Biphenyle (PCB) ^[1]	diverse ^[1]	2025	0,80	0,080	µg/m ³	G	
Tetrachlorethen	127-18-4	2017	1,0	0,10	mg/m ³		
2-Chlorpropan	75-29-6	2015	8,0	0,80	mg/m ³		
Dichlormethan	75-09-2	1997	2,0	0,20	mg/m ³	24 h	
Pentachlorphenol (PCP)	87-86-5	1997	1,0	0,10	µg/m ³		
Ketone							
Acetophenon	98-86-2	2022	220	66	µg/m ³		
Aceton	67-64-1	2021	160	53	mg/m ³		
Methylisobutylketon	108-10-1	2013	1,0	0,10	mg/m ³		
Terpene							
Σ Monozyklische Monoterpen (Limonen) ^[1]	5989-27-5	2010	10	1,0	mg/m ³	S, L	
Σ Bizeykliche Terpene (α-Pinen, β-Pinen, 3-Caren) ^[1]	diverse ^[1]	2003	2,0	0,20	mg/m ³	L	

Weitere							
Benzothiazol	95-16-9	2020	-	15	µg/m³	V	
Stickstoffdioxid	10102-44-0	2018	0,25	0,080	mg/m³	60 min	
Butanonoxim	96-29-7	2015	60	20	µg/m³		
1-Methyl-2-pyrrolidon	872-50-4	2014	1,0	0,10	mg/m³		
Σ Zyklische Dimethylsiloxane D ₃ -D ₆ ^[1]	diverse ^[1]	2011	4,0	0,40	mg/m³	G	
Σ Diisocyanate ^[1]	diverse ^[1]	2000	[1]	[1]	mg/m³	G	
Quecksilber (als metallischer Dampf)	7439-97-6	1999	0,35	0,035	µg/m³		

Quelle: Umweltbundesamt (UBA)

Es gelten immer die Angaben in den veröffentlichten und aktuellen Begründungspapieren.

Die Werte entsprechen den AIR-Rundungsregeln für Richtwerte vom März 2020.

[1] siehe Begründungspapier

[2] Jahr der Publikation im Bundesgesundheitsblatt

[3] Anmerkungen: G (Gültigkeits-/Substanzbereich im Begründungspapier beachten); L (Leitsubstanz); R ($\sum Ri = Ci/RWi$); S (Wert gilt für Stereoisomerengemische wie für einzelne Stereoisomere); V (vorläufig); Zeitangaben für Mittelungszeiträume abweichend vom üblichen Langzeitwert

[4] Umrechnungsfaktoren für ppm in mg/m³ oder µg/m³ siehe Begründungspapier